

# LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

**Artikel:** 16.3.1 Goederenontvangst en -verzending


**Url:** <http://www.logistiek-vc.nl/facilitaire-voorzieningen-verlichting/id366-goederenontvangst-en-verzending.html>

Door combinatie van algemene en lokale verlichting, kan een ergonomisch acceptabel verlichtingsniveau worden bereikt, bij acceptabele investerings- en operationele kosten.

Bij magazijnen heeft de vrije hoogte veel invloed op de aan te brengen lichtvoorzieningen. Als de werkzaamheden op vloerniveau worden uitgevoerd, in een gebouw met een vrije hoogte van ca. 10,60 meter, dan heeft dit grote invloed op het type verlichting en de verlichtingscapaciteit die aangelegd moet worden. In sorteergebieden en op ontvangst- en controle tafels kan extra verlichting worden voorzien.

Een algemeen verlichtingsniveau van 200 lux, kan dan lokaal verhoogd worden naar 400 of 500 lux, juist op plaatsen waar dit nodig is. Tevens kunnen de heftrucks worden uitgerust met extra verlichting in de cabine zelf, alsmede door middel van buitenverlichting op de truck.

Door verlichtingsystemen uit te rusten met bestuur- en programmeermogelijkheden wordt een hoog niveau van energie-efficiënt te realiseren. Door te werken met bewegingsdetectie kan op elk moment en op elke plaats het juiste verlichtingsniveau bereikt worden.



**Voordelen:**

- Alleen verlichting daar waar nodig
- Lagere overall kosten

**Nadelen:**

- Verschil in verlichtingsniveaus binnen 1 grote ruimte

**Investerings:**

situatie afhankelijk