

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 16.4.3 Vloerverwarming

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/facilitaire-voorzieningen-verwarming/id372-vloerverwarming.html>

Verwarming van het magazijn moet worden afgestemd op de activiteiten die er plaatsvinden. Bij zwaar fysieke werkzaamheden dient de temperatuur beperkt te worden tot ca. 15 graden. Bij verpakkings- en VAL-afdelingen dient deze 18 tot 20 graden te zijn.

In magazijnen met grote hoogte kan ook gebruik worden gemaakt van vloerverwarming, eventueel in combinatie met verwarmingspompen. De verwarming vindt met name dicht bij de medewerkers zelf plaats. Tevens wordt er geen lucht verplaatst. Deze vorm van verwarming wordt sinds 2008 steeds vaker toegepast.

Voordelen:

- Aangename verwarming
- Geen luchtverplaatsingen
- Energiezuinig, in combinatie met warmtepompen

Nadelen:

- Kosten

Investerings:

€ 60 tot € 100 per m²