

# LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

**Artikel:** 16.4.2 Stralingspanelen

**Url:** <http://www.logistiek-vc.nl/facilitaire-voorzieningen-verwarming/id371-stralingspanelen.html>

Verwarming van het magazijn moet worden afgestemd op de activiteiten die er plaatsvinden. Bij zwaar fysieke werkzaamheden dient de temperatuur beperkt te worden tot ca. 15 graden. Bij verpakings- en VAL-afdelingen dient deze 18 tot 20 graden te zijn.

In magazijnen met grote hoogte kan ook gebruik worden gemaakt van stralingspanelen. Alle aangestraalde voorwerpen worden hierdoor verwarmd, waardoor het eenvoudiger is hoge ruimtes te verwarmen. Tevens kunnen deze panelen intensiever worden aangelegd in verpakings- en VAL-afdelingen, alsmede in legbordgebieden. De verwarming kan zeer doelgericht worden aangelegd. Tevens wordt er geen lucht verplaatst, wat vaak een positief effect heeft op de medewerkers.

**Voordelen:**

- Gerichte verwarming
- Aangename verwarming
- Geen luchtverplaatsingen
- Geen gasleidingen door gebouw

**Nadelen:**

- kosten

**Investerings:**

€ 50 tot € 80 per m<sup>2</sup>